

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: wykonanie usług polegających na przeglądzie, naprawie, legalizacji, oznakowaniu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (łącznie z gaśnicami samochodowymi) oraz konserwację hydrantów wewnętrznych, zewnętrzny i zaworów hydrantowych będących w użytkowaniu WSS Olsztyn, postępowanie DZPZ/2651/34/2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: wykonanie usług polegających na przeglądzie, naprawie, legalizacji, oznakowaniu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (łącznie z gaśnicami samochodowymi) oraz konserwację hydrantów wewnętrznych, zewnętrzny i zaworów hydrantowych będących w użytkowaniu WSS Olsztyn, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość otrzymania wykazu ilościowego sprzętu podlegającego przeglądowi?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączył wykaz sprzętu podlegającego przeglądowi.**

2. W załączniku nr 2 do zaproszenia w pozycji nr 2 (Gaśnice proszkowe - remont i ładowanie środkiem bez wymiany głowicy i węża) nie podano podziału na rodzaj gaśnic, czy może zostać ta pozycja uszczegółowiona (cena zależna jest od rodzaju gaśnicy)?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączył wykaz sprzętu podlegającego przeglądowi.**

3. W załączniku nr 2 do zaproszenia w pozycji nr 5 (Gaśnice śniegowe - remont i ładowanie środkiem bez wymiany głowicy i węża ) nie podano podziału na rodzaj gaśnic, czy może zostać ta pozycja uszczegółowiona (cena zależna jest od rodzaju gaśnicy)?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączył wykaz sprzętu podlegającego przeglądowi.**

4. Prosiłbym o uszczegółowienie zapisu w "formularzu cenowym" dotyczące "Gaśnice proszkowe - remont i ładowanie środkiem bez wymiany głowicy i węża" o jaka wielkość napełniania (ilość kilogramów) jest mowa.

W WSS są gaśnice

GP1z -w samochodach,

GP2x - np. w pomieszczeniach technicznych

GP4x - korytarze;

GP6x- korytarze;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmodyfikował formularz cenowy.**

W załączeniu aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*