

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o wizji lokalnej

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na oddziale kardiologii WSS w Olsztynie. Numer sprawy: DZPZ/2651/51/2024

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie skąd rozbieżności pomiędzy pkt 2 i 4 w załączniku 4.

W pkt. 2 podana jest Maksymalna długość instalacji dla jednostki zewnętrznej 25m

W pkt. 4 Przewidują Państwo 120mb instalacji freonowej.

Czy rzeczywista sumaryczna długość instalacji freonowej będzie wynosić 120m?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rzeczywista sumaryczna długość instalacji freonowej wynosi 120 mb.

Pytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na **19.04.2024 na godz.10.00**

Zbiórka osób zainteresowanych udziałem w wizji odbędzie się w pok. nr 94 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Żołnierska 18, Olsztyn.

Wizja lokalna ma charakter fakultatywny.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)