

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowej instalacji wyciągowej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (parter) w Budynku bloku Operacyjnego

1. Wentylator kanałowy wyciągowy o minimalnych parametrach:

- Temperatura pracy 140 stopni
- Wydajność 0,6 m³/s
- Masa 10-12 kg
- Obroty 2800/ min
- Moc 0,30 -0,40 kW
- Napięcie 400 V 3N
- Stopień ochrony IP55

Warunki montażu (minimalne):

- W wykonaniu kwasoodpornym i szczelnym od wilgoci
- Instalacja z rur spiro kwasoodpornych fi 250 – 12 mb
- Izolacja kauczukowa kanału wentylacyjnego – 12 mb
- Okap z stali kwasoodpornej min 1300 mm x 1300 mm – 1 sztuka
- Nierdzewna kratka wentylacyjna z kołnierzem, daszkiem i siatką Ø 250 mm
- Zabezpieczenie min S303 C20 3P – 1 sztuka
- Przewód YDYo 5x2,5 – 50 metrów
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilająco – sterującej (miejsce sterowania wyznaczy Zamawiający)
- Podłączenie i uruchomienie instalacji wentylacji

II.

Warunki i wymagane dokumenty:

1. Min. 1 osoba posiadająca uprawnienia elektroenergetyczne (SEP D+E) .
2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowany wentylator i nowe instalacje podłączające.
3. Wykonawca zabezpieczy dodatkowe materiały i elementy niezbędne do wykonania instalacji wyciągowej w ramach zadania (np. wkręty, mocowania, kolana, mufki, złączki ze stali kwasoodpornej)
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy montażu opisanego wentylatora z 5 - dniowym wyprzedzeniem .
5. Wentylator, materiały winny być fabrycznie nowe (nie wymagane jest sterowanie zdalne).
6. Okap należy zamontować w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
7. Wykonawca sporządzi protokół z uruchomienia i przekazania instalacji wyciągowej.
8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonego przez Zamawiającego personelu oraz sporządzi protokoły.
9. Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu:
 - a. dokumentację techniczną – ruchową,
 - b. instrukcję eksploatacyjną,

- c. listę wyposażenia,
 - d. deklaracje i atesty
- 8. Wykonawca w zakresie zadania:
 - a. Dostarczy, zamontuje i uruchomi dodatkową instalację wyciągową
 - b. wykona niezbędne przeróbki kanałów wentylacyjnych oraz przewiert
- 9. Zakres po stronie Zamawiającego:
 - a. Podłączenie wentylatora w rozdzielnicę wskazanej przez Zamawiającego
- 10. Zamawiający przewiduje wizję lokalną