

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu medycznego – podtlenek azotu i tlen (50/50) na potrzeby Traktu Porodowego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Pytanie nr 2 – Projekt umowy § 9

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 9 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „***Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.***”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

Pytanie nr 3 – Projekt umowy § 9 ust. 5

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, ***jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.***

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez

wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współzycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

Pytanie nr 4 – Projekt umowy § 6 (Warunki reklamacji)

W związku z rozszerzoną procedurą dotyczącą badania jakościowych wad i reklamacji oferowanych gazów butlowych (możliwość konieczności badania laboratoryjnego) wnosimy do Zamawiającego o wydłużenia terminu rozpatrzenia/załatwienia reklamacji **jakościowej do 10 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt ustawowo wolnych) oraz sobót od daty otrzymania reklamacji.

Pytanie nr 5 – Pakiet (mieszanina gazowa 50 % tlen i 50% podtlenek azotu)

- A. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejsze mieszaniny, z wyłączeniem inny gazów sprężonych?
- B. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów które bez użycia dedykowanych do tego narzędzi można: swobodnie, przypadkowo, spontanicznie lub natychmiastowo odkręcić, usunąć, względnie może dojść do poluzowania związanego eksploatacją, co może stworzyć potencjalne zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu:

C. Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, ma posiadać konstrukcję wymagającą zastosowania dodatkowego jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem, a co za tym idzie podanie mieszaniny poprzez zawór dozujący bez tych elementów nie będzie możliwe.

Pytanie nr 6 – Formularz cenowy poz. 3

W związku z faktem iż część przedmiotu zamówienia zawartego w tej samej pozycji asortymentowej:

„Dzierżawa 2 sztuk 10 litrowej lub 11 litrowej butli na gaz medyczny z urządzeniem dozującym (zawór dozujący skonstruowany w taki sposób aby uniemożliwił powrót wydychanego powietrza) oraz z wózkiem do zaoferowanej butli (wózek przeznaczony na 1 szt. butli). Objętość gazu 2,8 m³ lub 3,23 m³.”

objęta została inną stawką podatku vat (wózek 23%) aniżeli pozostały występują tam asortyment (8%), w celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację wnosimy o modyfikację (rozbudowanie) vel rozbudowanie formularza cenowego o:

- Dzierżawa wózka do butli z mieszaniną wraz ze wskazaniem stosownej jednostki miary tj. doby, dzierżawa 1 wózka na okres 36 miesięcy wyniosłaby 1095 dni dzierżawy.

Pytanie nr 7 – zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W związku z okresem trwania przyszłej umowy wynoszącym aż 36 m-cy, wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy jako środka fakultatywnego zapisów zbliżonych treścią lub analogicznych do tych wskazanych w art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczącymi umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, **dostawy** lub usługi, **zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawierającej postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.**

UWAGA: Zamawiający informuje, iż w wyniku powyższych wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia, Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego, będący załącznikiem nr 2 do Zaproszenia oraz projektu umowy, będącego załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.

Załączniki:

Aktualny formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia

Aktualny projekt umowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)