PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII
WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18,
RZUT I PIĘTRA
skala 1:100

OZNACZENIA:

1 Pion instalacji centralnego ogrzewania

Grzejnik zintegrowany płytowy w wykonaniu higienicznym

Grzejnik zintegrowany płytowy w wykonaniu higienicznym ocynkowane

PRZEWÓD INSTALACJI C.O. (prowadzone w posadzce oraz bruzdach ściennych)

PRZEWÓD INSTALACJI C.O. (prowadzone pod stropem)

Zakres zmian

N

SCHEMAT SZPITALA

WINDA

Przebudowa istniejącego poziomu wraz z zmianą zaworów regulacyjnych oraz ich nastaw.

EI 60

drzwi PPOŻ stale otwarte

Włączyć do istniejącej instalacji

WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY PERSONELU

WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY PACJENTA

WEJŚCIE NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

kontrola dostępu

108 SŁUZA SZAT. MĘSKA tarkett 30,6 m²

105 SŁUZA SZAT. KOBIET tarkett 19,3 m²

102 HALL OGÓLNODOSTĘPNY tarkett 51,7 m²

109 SŁUZA SZAT.MĘSKA tarkett 11,7 m²

109A ROZBIERLANIA tarkett 11,1 m²

106 WĘZEŁ SANIT. terakotą 16,0 m²

107A SŁUZA BIELBRUD terakotą 3,0 m²

107 ROZBIERALNIA tarkett 5,4 m²

106A SŁUZA SZAT. KOBIET tarkett 9,3 m²

104 SŁUZA MATERIAŁOWA tarkett 9,6 m²

103 SŁUZA PACJENTA tarkett 17,0 m²

180a +20 °C Qwym: 879 W mag.sprzętu OIT

180/A MAGAZYN SPRZĘTU OIT tarkett 14,5 m²

180 +20 °C Qwym: 616 W Śluza

180 ŚLUZA tarkett 17,3 m²

178 +20 °C Qwym: 1247 W pok.lekrzy

178 POKÓJ LEKARZY tarkett 18,9 m²

177 +20 °C Qwym: 1074 W pok.wyp.pielęgniarek

177 POKÓJ WYP. PIELĘGNIAREK tarkett 13,6 m²

176b +24 °C Qwym: 406 W węzeł sanit.

176/B WĘZEŁ SANIT terakotą 3,8 m²

177/A WC PERSONEL terakotą 3,8 m²

177a WC personel

178a jadalnia

187/A JADALNIA tarkett 4,7 m²

177b +24 °C Qwym: 697 W węzeł sanit.

177/B WĘZEŁ SANIT PERSONEL terakotą 3,1 m²

176a śluza

176/A ŚLUZA U-F tarkett 6,0 m²

176 +24 °C Qwym: 1627 W izolatka

176 IZOLATKA/SEPARATKA tarkett gntyelekrostat 18,4 m²

stanowisko pielęgniarskiego

179 +20 °C Qwym: 1762 W komunikacja

179 KOMUNIKACJA tarkett 30,0 m²

179/A MAGAZYN tarkett 3,6 m²

179a magazyn

179/B MAGAZYN tarkett 3,8 m²

179b magazyn

181 +20 °C Qwym: 825 W pom.czyszczenia blatów

181 POM.CZYSZCZENIA BLATÓW tarkett 13,7 m²

szacht

DRZWI EWAKUACYJNE

175 +20 °C Qwym: 1516 W śluza strefy łóżkowej

175 ŚLUZA STREFY ŁÓŻKOWEJ tarkett 29,8 m²

170 pom.porząd.

170 PORZĄDKOWE terakotą 3,0 m²

171 MAGAZYN LEKÓW tarkett 8,2 m²

171 mag.leków

172 brudownik

172 BRUDOWNIK OIT terakotą 8,7 m²

173 POM.PRZYGLEKÓW tarkett 7,0 m²

173 pom.przyg.leków

174 +24 °C Qwym: 18101 W sala intensywnej terapii

174 SALA INTENSYWNEJ TERAPII tarkett gntyelekrostat 112,4 m²

przeszklenie

111 KORYTARZ CZYSTY tarkett 257,6 m²

169 BRUDOWNIK BLOKU terakotą 3,9 m²

169 brudownik

168 +24 °C Qwym: 4666 W sala wybudzeń

168 SALA WYBUDZEŃ tarkett gntyelekrostat 64,9 m²

świetlik tunelowy

stanowisko dozoru pielęgniarskiego

stanowiska dodatkowe lekarza

166 MAGAZYN BIELIZNY tarkett 7,9 m²

166 mag. bielizny

167 MAGAZYN PODRĘCZNY SPRZĘTU tarkett 7,7 m²

167 mag. sprzętu

167A PODRĘCZNY MAGAZYN SPRZĘTU tarkett 12,7 m²

167a +20 °C Qwym: 723 W mag. sprzętu

164A MAGAZYN ZEST. STERYLNYCH tarkett 35,9 m²

116 POM. PRZYG. LEKARZY tarkett gntyelekrostatyczny 12,7 m²

120 POM. PRZYG. LEKARZY tarkett gntyelekrostatyczny 10,8 m²

120A POM. PRZYG. LEKARZY tarkett gntyelekrostatyczny 12,7 m²

118 PRZYG. PACJENTA tarkett gntyelekrostatyczny 27,0 m²

154 PRZYG. PACJENTA tarkett gntyelekrostatyczny 12,9 m²

152 POM. PRZYG. LEKARZY tarkett gntyelekrostatyczny 15,7 m²

151A MAGAZYN PODRĘCZ tarkett 5,1 m²

150A PRZYG. PACJENTA tarkett gntyelekrostatyczny 12,1 m²

150 PRZYG. PACJENTA tarkett gntyelekrostatyczny 14,4 m²

112 DYSPOZ. BL. OPER. tarkett 6,9 m²

153 SALA OPERAC. UNIWERSALNA tarkett gntyelekrostatyczny 40,1 m²

151 SALA OPERAC. UNIWERSALNA tarkett tarkett gntyelekrostatyczny 40,4 m²

155 ŚLUZA tarkett 3,0 m²

155A POM.PORZ. tarkett 2,0 m²

151 ŚLUZA WINDY tarkett 4,4 m²

PRZECHOWYWANIE BLATÓW tarkett 7,0 m²

roleta podnoszona

blat transportowy

rentgen operacyjny

C. CHIRURGICZNA tektrostatyczny

KURGICZNA zny

AKON PRACOWNIA PROJEKTOWA
Anna Ceynowa
OLSZTYN, ul.Elbląska 125
OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12
tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl

BRANŻA:	SANIT.		
SKALA:	1:100		
DATA:	07.2019		
TEMAT:	PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	NR RYS.:	S-3
ADRES:	WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18	KONCEPCJA	
RYSUNEK:	RZUT I PIĘTRA– INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Piechota	Nr upr.	WAM/0044/PWOS/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Wołodzko	Nr upr.	WAM/0095/PWOS/15
OPRACOWAŁ:			

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE