

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Przeгляд i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje **przeгляд i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów**

W ramach usługi Wykonawca dokona czynności przeгляdu serwisowego klimakonwektorów w ilości 44 szt., w tym:

- Czyszczenia filtrów powietrza urządzeń klimatyzacyjnych,
- Dezynfekcji wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,
- Sprawdzenia poprawności działania pilota / sterownika
- Sprawdzenie drożności odwodnienia
- Czyszczenie parownika i tacy skroplin
- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów
- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie jakości mocowań
- Pomiary elektryczne urządzeń

Czynności podczas przeгляdu serwisowego agregatów wody lodowej:

- 1) Kontrola pracy agregatu skrapiającego i parametrów czynnika chłodniczego
 - Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach
 - Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego
 - Sprawdzenie wartości przegrzania
 - Sprawdzenie wartości ciśnienia (ssanie, tłoczenie)
 - Czyszczenie skraplacza
 - Czyszczenie filtrów wodnych urządzeniach z wymiennikami freon/woda
 - Sprawdzenie działania pompy obiegowej
- 2) Ocena układu elektrycznego:
 - Sprawdzenie napięcia zasilania
 - Pomiar poboru mocy przez urządzenia elektryczne
 - Sprawdzenie działania grzałki karteru sprężarki
 - Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych
 - Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych

- Sprawdzenie działania i ewentualna kalibracja termostatu regulacyjnego
 - Sprawdzenie działania ewentualna kalibracja urządzeń zabezpieczających
 - Sprawdzenie podłączeń zdalnego sterownika
 - Sprawdzenie działania grzałki przeciwzamrożeniowej w parowniku
- 3) Ocena stanu technicznego urządzenia (sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych itp.)

III. Termin wykonania zamówienia:

- do 21 dni od dnia udzielenia zamówienia

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji firmy Deltra.

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 10 maja 2018 r.** na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn

z dopiskiem: **DZPZ/333/109/2018 - Przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów** lub skan **oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)