

**ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

**Przedmiot zapytania dotyczy:
Przeгляд serwisowy baterii centralnego oświetlenia awaryjnego**

I. Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Strona: www.wss.olsztyn.pl
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00
Telefon / fax: 089 53 86 228**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeгляд serwisowy baterii centralnego oświetlenia awaryjnego – 6 szt.:

1. TYP CPS220/64 (CB1) nr KA105288/1+ podstacja 36 szt. akumulatorów 120Ah - Blok Operacyjny
2. TYP CPS220/64 (CB 2) nr KA 105288/2 + podstacja 36 szt. akumulatorów 120Ah - Blok Operacyjny
3. TYP CPS220/64 (CB 3) nr KA 105288/3 + 18 szt. akumulatory 26Ah - Blok Operacyjny
4. TYP CPS220/64 (CB 4) nr KA 105288/4 + podstacja, 18 szt. akumulatorów 200Ah - Blok Operacyjny
5. TYP CPS220/64 (CB 5) nr KA 105189/4 + podstacja, 18 szt. akumulatorów 55Ah – Budynek Główny
6. TYP CLS nr KA009194/1 z akumulatorami - Budynek 16A

Zakres usługi obejmuje:

1. Oględziny paneli głównych
2. Kontrola mechaniczna
3. Kontrola poprawności podłączenia sieci
4. Kontrola poprawności podłączenia baterii akumulatorów
5. Sprawdzenie zabezpieczenia baterii
6. Sprawdzenie polaryzacji i napięcia baterii akumulatorów
7. Sprawdzenie polaryzacji i napięcia ładowania
8. Sprawdzenie połączeń śrubowych
9. Nastawienie czaso-okresów automatycznych testów: test funkcjonalności, test baterii
10. Test zaniku napięcia
11. Wymiana uszkodzonych bezpieczników
12. Wymiana uszkodzonych modułów adresowych INOTEC-J-ET w oprawach
13. Wymiana pasków LED w oprawach
14. Sprawdzenie funkcjonalności BUS i LSA
15. Test sprawności systemu
16. Kontrola stanu izolacji obwodów oświetlenia awaryjnego
17. Test czasu pracy baterii

- 18.Kontrola oprav oświetlenia awaryjnego z poziomu systemu
- 19.Kontrola ładowania akumulatorów
- 20.Kontrola doziemienia ISO z poziomu systemu
- 21.Kontrola ustawień systemu
- 22.Zalecenia eksploatacyjne w zakresie przedłużenia żywotności systemu oraz baterii akumulatorowych
- 23.Przekazanie konfiguracji systemu (jeżeli jest taka możliwość)
- 24.Analiza błędów z dziennika zdarzeń
- 25.Sporządzenie raportu serwisowego
- 26.Naklejki z przeprowadzonym serwisem i terminem kolejnego przeglądu

Przegląd roczny zgodny z następującymi przepisami i normami:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowaniem (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.
- Rozporządzenie Ministra Sprawy Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719)
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne,
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

III. Termin wykonania zamówienia:

- do 14 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Przedłożenie dokumentu poświadczającego, że Wykonawca jest firmą mogącą świadczyć usługi przeglądu serwisowanych baterii akumulatorowych firmy INOTEC.

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 17 maja 2019 roku na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn**

z dopiskiem: **DZPZ/333/115/2019 - Przegląd serwisowy baterii centralnego oświetlenia awaryjnego**

Uwaga: w przypadku złożenia skanu oferty nie należy składać formy papierowej.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)