

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Przeгляд, konserwacja instalacji SAP, DSO i systemu oddymiania w budynku głównym szpitala

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zestawienie urządzeń do konserwacji na budynku głównym szpitala na dzień 12.09.2017:

1. Budynek główny szpitala podzielony jest na 31 stref pożarowych.
2. Budynek obsługuje dwie centrale typu POLON 4900 i jedna centrala TELSAP.
3. W budynku zainstalowanych jest 18 ROPÓW i 166 czujek jonizujących w systemie TELSAP.
4. W budynku zainstalowanych jest 825 czujek i ROPÓW w systemie POLON.
5. Budynek posiada 4 centrale oddymiania typu OMEGA.
6. W budynku znajduje się 35 zasilaczy pożarowych w systemie oddymiania.
7. W budynku jest 20 central zamknięć ogniowych D H, 1 centrala oddymiania D H oraz 200 klap pożarowych.
8. W budynku zainstalowany jest system DSO Ambient Venas VX-2000, który posiada 10 wzmacniaczy, 2 jednostki, 1 menadżer systemu.
9. Kurtyna pożarowa – 10 szt.

Konserwacją powinny być objęte również urządzenia wbudowane w budynku głównym w trakcie realizacji umowy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- Autoryzację producenta na instalację: programowanie, uruchamianie, konserwacje dźwiękowe systemu ostrzegawczego ABT-Venas.
- Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalowania, programowania, uruchamiania, konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego ABT-Venas – co najmniej dla 2 osób,
- Certyfikat kwalifikacji w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP lub równoważne instytucje – co najmniej dla 2 osób,
- Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania złożonych instalacji sygnalizacji pożarowej wydany przez CNBOP lub równoważne instytucje – co najmniej dla 2 osób,
- Uprawnienia SEP E i D do 1KV – co najmniej dla 2 osób,
- Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON4000,

- Certyfikat autoryzacji partnera IFTER Jerzy Taczalski potwierdzający otrzymanie klasy autoryzacji w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w oparciu o system INPRO BMS,
- Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie instalacji i konfiguracji systemu IFTER EQU – co najmniej dla 2 osób,
- Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

III. Termin wykonania zamówienia:

- 24 miesiące od dnia podpisania umowy

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Autoryzację producenta na instalację: programowanie, uruchamianie, konserwacje dźwiękowe systemu ostrzegawczego ABT-Venas.
4. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalowania, programowania, uruchamiania, konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego ABT-Venas – co najmniej dla 2 osób,
5. Certyfikat kwalifikacji w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP lub równoważne instytucje – co najmniej dla 2 osób,
6. Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania złożonych instalacji sygnalizacji pożarowej wydany przez CNBOP lub równoważne instytucje – co najmniej dla 2 osób,
7. Uprawnienia SEP E i D do 1KV – co najmniej dla 2 osób,
8. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON4000,
9. Certyfikat autoryzacji partnera IFTER Jerzy Taczalski potwierdzający otrzymanie klasy autoryzacji w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w oparciu o system INPRO BMS,
10. Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie instalacji i konfiguracji systemu IFTER EQU – co najmniej dla 2 osób,
11. Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

VI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 28 września 2017 r.** na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn

z dopiskiem: **DZPZ/333/156/2017 - Przegląd, konserwacja instalacji SAP, DSO i systemu oddymiania w budynku głównym szpitala** lub skan **oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)