

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

**Przeгляд instalacji nawigacyjnych lądowiska śmigłowców**

### I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: [www.wss.olsztyn.pl](http://www.wss.olsztyn.pl)

E-mail: [zamowienia@wss.olsztyn.pl](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl)

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przeгляд instalacji nawigacyjnych lądowiska śmigłowców**

W ramach przeglądu wykonawca dokona:

| Lp. | Opis   | Ilość | Jedn. |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | <b>Element lądowiska wraz z zakresem przeglądu:</b>  |       |       |
| 1.1 | <b>Oprawy zagłębione strefy typu IN-OMN</b><br>Oględziny opraw<br>Kontrola oprawy na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Czyszczenie układu optycznego<br>Wymiana uszczelek  | 4     | Szt.  |
| 1.2 | <b>Oprawy naziemne F2.1</b><br>Oględziny opraw<br>Kontrola opraw na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Czyszczenie klosza   | 22    | Szt.  |
| 1.3 | <b>Latarnia identyfikacyjna lądowiska HBM30</b><br>Oględziny oprawy<br>Kontrola oprawy na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Kontrola źródła światła<br>Kontrola połączeń elektrycznych<br>Kontrola napięcia zasilania<br>Kontrola sterowania intensywnością<br>Kontrola monitoringu<br>Kontrola grzałki<br>Czyszczenie szafek i elementów świetlnych | 1     | Kpl.  |
| 1.4 | <b>Wskaźnik wiatru WKW:</b><br>Oględziny wskaźnika<br>Kontrola wskaźnika na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Kontrola materiału rękawa wskaźnika (rozdarcia, odbarwienia)<br>Kontrola lamp halogenowych<br>Kontrola lampy przeszkodowej<br>Kontrola połączeń elektrycznych<br>Kontrola napięcia zasilania<br>Kontrola klamr zabezpieczających       | 1     | Kpl.  |
| 1.5 | <b>Oprawy PRT3</b><br>Oględziny opraw<br>Kontrola opraw na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Czyszczenie układu optycznego   | 4     | Szt.  |
| 1.6 | <b>Wskaźnika kąta ścieżki schodzenia HAPI</b>  | 1     | Kpl.  |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
|     | Oględziny urządzenia<br>Kontrola urządzenia na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Sprawdzanie znaczników fabrycznych urządzenia<br>Czyszczenie elementów optycznych<br>Kontrola konta i wysokości osi optycznej (wymagane dane z dokumentacji instalacyjnej) wraz z ewentualną korektą ustawień<br>Kontrola regulacji intensywności świecenia<br>Kontrola monitoringu<br>Kontrola napięcia zasilania<br>Kontrola sprawności i połączeń napędu klap<br>Kontrola połączeń elektrycznych<br>Kontrola mocowań<br>Kontrola grzałek |   |      |
| 1.7 | <b>System naprowadzania azymutalnego SAGA:</b><br>Oględziny urządzenia<br>Kontrola urządzenia na obecność uszkodzeń mechanicznych<br>Czyszczenie elementów zewnętrznych<br>Czyszczenie elementów wewnętrznych – głowicy optycznej<br>Kontrola poziomowania i ustawienia osi optycznej modułu z ewentualną korektą ustawień<br>Kontrola połączeń elektrycznych<br>Kontrola regulacji intensywności świecenia<br>Kontrola monitoringu<br>Kontrola napięcia zasilania<br>Kontrola grzałki   | 1 | Kpl. |
| 1.8 | <b>Nawierzchnia pola roboczego:</b><br>Kontrola wzrokowa na obecność uszkodzeń mechanicznych podłoża oraz trwałości  | 1 | Kpl. |
| 1.9 | <b>Opracowanie wyników przeglądu:</b><br>Zestawienie wykonanych czynności dla poszczególnej oprawy/urządzenia<br>Wnioski<br>Zalecenia<br>Zestawienie koniecznych do wykonania czynności serwisowych i napraw (jeśli wystąpią) wraz z zestawieniem koniecznych do użycia materiałów eksploatacyjnych i naprawczych  | 1 | Kpl. |
| 2   | <b>Zakres dostaw</b><br>Źródło światła do oprawy zagłębionej typu IN-OMH   | 4 | Szt. |

**Elementy urządzeń podlegających konserwacji i przeglądowi lądowiska śmigłowców są na gwarancji firmy Mawilux S. A. (światła naprowadzające typu HAPI).**

### **III. Termin wykonania zamówienia:**

- do 21 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia

### **IV. Kryterium oceny ofert**

Cena - 100%

### **V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Posiadanie oświadczenia /autoryzacje firmy Mawilux dla elementów podlegających gwarancji.

## **VI. Informacje dodatkowe:**

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

## **VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 18 października 2017 r. godz. 11:00** na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9  
10 – 561 Olsztyn**

z dopiskiem: **DZPZ/333/161/2017 - Przegląd instalacji nawigacyjnych lądowiska śmigłowców** lub skan **oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: [zamowienia@wss.olsztyn.pl](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl)

## **VIII. Załączniki:**

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)