

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: zakup filtrów HEPA, postępowanie DZPZ/333/49/2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: zakup filtrów HEPA do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie

Podstawie filtrów HEPA wymagany jest montaż. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14644-3 należy po montażu filtrów HEPA wykonać walidację (potwierdzenie szczelności osadzenia oraz integralności filtrów). Czy zamawiający wymaga przeprowadzenia tych pomiarów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia tych pomiarów.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15 marca 2016 r.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)