

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i montaż urządzeń chłodzących w dwóch pomieszczeniach UPS-ów, postępowanie DZPZ/333/61/2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i montaż urządzeń chłodzących w dwóch urządzeniach UPS-ów, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie

Czy stawiany w zapytaniu ofertowym warunek zasilania klimatyzatorów (3 fazowe) jest konieczny? Wszystkie klimatyzatory o mocy ok 7,0 kW są 1 fazowe, w związku z czym zachodziłaby konieczność zaoferowania klimatyzatorów o mocy ok 10 kW żeby spełnić ten warunek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzeń chłodzących jednofazowych.

.....

(Podpis osoby uprawnionej)