DZPZ/333/14/2019

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i instalacja zasilacza UPS 20 kVA na bloku operacyjnym kardiochirurgii, postępowanie DZPZ/333/14/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: Dostawa i instalacja zasilacza UPS 20 kVA na bloku operacyjnym kardiochirurgii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:
W udzielonych odpowiedziach z dnia 25.01.2019 r. odpowiedzieliście Państwo, że posiadacie Państwo UPS-a dla tego Oddziału i jest potrzeba wymiany na nowy.
Czy ten obecny UPS znajduje się w pomieszczeniu w którym ma być zamontowany nowy UPS?
Jeżeli tak, to wyniesienie starego UPS-a po czyjej będzie stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że UPS ma być zamontowany w pomieszczaniu na poziomie -1 budynku głównego (wymiary 5 m x 3 m). Pomieszczenie znajduje się obok pomieszczenia z istniejącym UPS-em.
Wyniesienie starego UPS-a będzie leżało po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2:
Czy utylizacja starego UPS-a i akumulatorów jest po stronie Zamawiającego czy Dostawcy?
Jaka jest odległość z rozdzielni do miejsca instalacji UPS/BYPASS?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utylizacja starego UPS-a oraz akumulatorów jest po stronie dostawcy. Zasilanie z rozdzielni jest doprowadzone do UPS-a. Dostawca musi przeprowadzić przewody zasilające do pomieszczania obok istniejącego UPS-a. (przewody są wyprowadzone z zapasem).

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(*Podpis osoby uprawnionej*)