

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd rozszerzony agregatów prądotwórczych, postępowanie nr DZPZ/333/66/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd rozszerzony agregatów prądotwórczych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o podanie z dokumentacji lub przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej informacji dotyczącej typu i modelu silnika agregatu prądotwórczego TCA1250C nr seryjny C6697. Udzielona w dniu 23.04.2020 r. odpowiedź dotyczy nazwy modelu agregatu prądotwórczego stosowanej przez dostawcę, natomiast przedstawione tabliczki znamionowe to ogólna agregatu oraz prądnicy, brak natomiast w dalszym ciągu tabliczki znamionowej samego silnika. Informacja ta jest niezbędna do doboru wymaganych do wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podaje następujące dane agregatu: TCA 1250C – SILNIK - TYP: 18V 2000G76F, PRODUCENT: MTU.

Pytanie 2

Prosimy o podanie długości przewidzianych do wymiany przewodów paliwowych agregatu prądotwórczego TCA1250C (w zapytaniu niejasna informacja fi 17,5m(?)).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o wymiary: średnica fi 17, długość 5 metrów.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że przewidziane próby funkcjonalne agregatów odbędą się pod obciążeniem obiektu, a paliwo do próby zapewnia Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w agregacie TCA 1250C próby odbędą się na obciążnicy wewnętrznej agregatu. Próby pozostałych agregatów odbędą się pod obciążeniem obiektu. Paliwo do prób leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 4

Prosimy o podanie czasu przewidywanej długości trwania przeprowadzonych prób.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czas uzależniony jest od daty przyjazdu Wykonawcy.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)