

DZPZ/333/324/2018

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI - 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, postępowanie DZPZ/333/324/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie trzeciego wymiaru filtra kasetowego z pozycji 43. Proszę również o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana rama filtrów Absolutnych. W formularzu ofertowym widnieje zapis o ramie MDF natomiast w parametrach wymaganych jest mowa o ramie z blachy ocynkowanej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że filtr z pozycji 43 powinien być wykonany z ramki stalowej obszytej fizeleiną filtracyjną (mata filtracyjna). Filtry absolutne mają być wykonane w ramie z MDF.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)