

DZPZ/333/166/2018

Olsztyn, dnia 10.07.2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i montaż akumulatorów SBL 9-12i, 12V 9Ah i SBL 55, 12V 55Ah, postępowanie DZPZ/333/166/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa i montaż akumulatorów SBL 9-12i, 12V 9Ah i SBL 55, 12V 55Ah, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

Z uwagi na brak dostępności wymaganych akumulatorów w/w postępowaniu proponujemy zamienniki tego samego producenta NBL 9-12L (12V 9Ah), NBL 55-12i (12V 55Ah).

Czy wyrażają Państwo zgodę na zamienniki 1:1?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę akumulatorów z SBL na NBL przy zachowaniu tych samych parametrów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)