

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: przegląd rozszerzony agregatów prądotwórczych, postępowanie DZPZ/333/14/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: przegląd rozszerzony agregatów prądotwórczych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Bardzo proszę o podanie **typ silnika** zastosowanego w urządzeniach lub zdjęcie tabliczki znamionowej znajdującej się na silniku agregatów (celem dopasowania ilości i typów filtrów):

- DPA65ELS nr seryjny 320154
- DVA660ELS nr seryjny 319668

Oraz **model prądnic** w agregatach (celem wykonania pomiarów):

- TCA1250C (silnik: typ 18V2000G76F)
- DPA65ELS
- DVA660ELS

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu podaje zdjęcia tabliczek znamionowych.

2. Proszę o podanie modelu, napięcia lub wysłania zdjęcia siłowników w agregacie DVA660ELS.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu podaje zdjęcia siłowników.

3. Zwracam się z pytaniem o obciążenie agregatu TCPA 1250 C czy państwo posiadają obciążnice, czy też dostarcza ją wykonawca ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada obciążnice do agregatu TCPA 1250C.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)