

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa filtrów do central wentylacyjnych, postępowanie DZPZ/333/14/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawę filtrów do central wentylacyjnych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Poz.1-13. Pkt 4.

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie z tektury falistej trójwarstwowej?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opakowań z tektury falistej trójwarstwowej.

Pozycja 14-20.Pkt.4.

Dla jakiej wielkości cząstki odnosi się ta skuteczność filtracji?

Odpowiedź: Do wielkości ePM1

Pozycja 14-20.Pkt.11.

Czy zamawiający akceptuje Gramaturę 120 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje gramaturę 120g/m²

Pozycja 21-31.Pkt.4.

Dla jakiej wielkości cząstki odnosi się ta skuteczność filtracji?

Odpowiedź: Do wielkości ePM1

Pozycja 21-31.Pk.5.

Czy Zamawiający W klasie G4 dopuszcza włókna poliestrowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza włókien poliestrowych.

Pozycja 32-34.Pkt.2.

Czy Zamawiający W klasie M5 dopuszcza włókna poliestrowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza włókien poliestrowych.

Pozycja 32-34.Pkt.5.

Dla jakiej wielkości cząstki odnosi się ta skuteczność filtracji?

Odpowiedź: Do wielkości ePM1

Pozycja 32-34.Pkt 6.

Czy Zamawiający W klasie M5 dopuszcza włókna poliestrowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza włókien poliestrowych.

Pozycja 32-34.Pkt 12.

Czy zamawiający akceptuje Gramaturę 130 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje gramaturę 130g/m²

Pozycja 35-40.Pkt 2.

Czy zamawiający dopuszcza grubość włókniny 5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza grubości włókniny 5mm

Pozycja 35-40.Pkt 5.

Czy Zamawiający W klasie M5 dopuszcza włókna poliestrowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza włókien poliestrowych.

Pozycja 35-40.Pkt.10.

Czy zamawiający akceptuje Gramaturę 120 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje gramaturę 120g/m²

Pozycja 43-44.Pkt.5.

Proszę wyjaśnić jednoznacznie jaka klasa filtracji? G4 czy F7? Wpisane są obie.

Odpowiedź: Klasa filtracji dla pozycji 43-44 ma oznaczenie G4

Pozycja 52 Pkt.8.

Czy w G3 zamawiający akceptuje Gramaturę 130 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje gramaturę 130g/m²

Zapytanie dotyczy pozycji 41. i 42. o wymiarach 592x592x287 oraz 592x287x287, ze zględu na trudności w ich wykonaniu proszę o informację czy możemy zaproponować filtry o wymiarach 592x592x**292mm** oraz 592x287x**292mm**?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę wymiarów filtrów z pozycji 41 i 42 na wymiar 592x592x292mm oraz 592x287x292mm

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska