

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 180**  
**10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: usługa monitorowania sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, postępowanie DZPZ/333/148/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: usługa monitorowania sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy ten budynek ma swój niezależny system pożarowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek ma swój niezależny system pożarowy**

2. Czy Budynek 18G i 18I mają wspólny system pożarowy czy oddzielny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki mają oddzielne systemy pożarowe**

3. Czy system pożarowy znajdujący się w Archiwum medycznym jest powiązany z systemem pożarowym z którymś budynkiem ( Budynek Główny lub Blok Operacyjny).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system pożarowy w Archiwum medycznym nie jest powiązany z systemem pożarowym Budynku Głównego i Budynku bloku operacyjnego.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

Dyrektora WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska