

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: przegląd i konserwacja masztów antenowych, postępowanie DZPZ/333/18/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: przegląd i konserwację masztów antenowych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o podanie wysokości masztów, oraz informacji czy maszty są wyposażone we włazy (czyli czy da się na nie wejść), jeśli nie są to proszę o informację czy maszty można położyć. Jeśli Państwo dysponują zdjęciami masztów to prosimy o ich przesłanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o następujących parametrach masztów:

1 maszt - wysokość wynosi 14 metrów, dostęp do masztu umożliwiają drzwi balkonowe na dachu budynku, na maszt można wejść.

2 maszt – środkowy, wysokość 11 metrów, dostęp do masztu umożliwiają drzwi balkonowe na dachu budynku szpitala, na maszt można wejść.

3 maszt - wschodni wschodni , wysokość 10 metrów, dostęp do masztu umożliwiają drzwi balkonowe na dachu budynku szpitala, na maszt można wejść.

2. Czy maszty mają aktualny przegląd budowlany wynikający z art. 62 prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maszty posiadają aktualny przegląd budowlany.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)