

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd serwisowy systemu BMS – powtórzenie, postępowanie DZPZ/333/44/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd serwisowy systemu BMS – powtórzenie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o wskazane producentów systemów automatyki, wizualizacji i BMS

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla wszystkich systemów automatyki obsługujących instalacje zaprojektowano system zarządzania budynkiem BMS oparty o system firmy DISTECH (EC - TECH Supervisor). Zastosowane są trzy magistrale komunikacyjne - BACnet, LonWorks, ModBus. Szafy sterownicze zbudowane w oparciu o system TS8 Rittal oraz Kompakt AE Rittal.

2. Czy Zamawiający posiada kody dostępu do w/w aplikacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada kody dostępu.

3. Czy zamawiający posiada kody źródłowe oprogramowania sterowników i BMS

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada kody źródłowe oprogramowania sterowników i BMS.

4. Proszę o wskazanie liczby i typów urządzeń obsługiwanych przez automatykę i BMS- np. central wentylacyjnych, klap p. poż., itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 14 central klimatyzacyjnych (BerlinerLUFT) oraz automatykę regulacji ciśnienia w pomieszczeniach (sterownik ECB - 600), 12 central higienicznych (BerlinerLUFT) połączonych z magistralą ModBUS, 44 klimakonwektory (ACTION Clima), 2 agregaty wody lodowej (Thermocold), 2 aparaty grzewcze (Volcano), 2 wentylatory wyciągowe, 1 rozdzielacz ciepła.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)