

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów, postępowanie nr DZPZ/333/87/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy jest konieczne posiadanie dokumentu potwierdzający autoryzację firmy Deltra;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest potrzebna autoryzacja firmy DELTRA.

2. Więcej szczegółów - Wymiana transformatora 400/A400/230V 1,7 A (1 szt.);

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach usługi należy wymienić spalony transformator w agregacie wody lodowej THERMOCOLD.

3. Więcej szczegółów - Zamontowanie sterownika CAREL pGD do agregatów przy sterowni głównej i przeszkolenie pracowników obsługujących instalacje;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w głównej tablicy rozdzielczej jest zainstalowany jeden główny sterownik dla dwóch agregatów. Należy dołożyć jeszcze jeden sterownik i umieścić go wewnątrz budynku, tak aby można było sterować pracą agregatów bez wychodzenia na dach. Odległość około 80 metrów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)