

DZPZ/333/6/2021

Olsztyn, dnia 2 lutego 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, postępowanie DZPZ/333/6/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dn. 01.02.2021 dotyczących zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę filtrów do wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rodzaj filtrów do utylizacji to filtry kieszeniowe, kasetowe, absolutne i stożkowe ok 1000 szt.

Bardzo proszę o wykazanie dokładnych ilości filtrów (kieszeniowych, absolutnych, kasetowych), w celu dokładnej kalkulacji usługi utylizacyjnej obejmujących jednego odbioru tzn.

I odbiór = 500szt filtrów

II odbiór = 500szt filtrów

W zależności od rodzaju filtra różna jest jego waga.

Czy istnieje możliwość zaoferowania ceny za utylizację do 1 kg

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość filtrów do utylizacji przedstawia się następująco:

Absolutne: 400

Kieszeniowe: 600

Kasetowe: 50

Stożkowe: 50

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zaoferowania ceny za utylizację za 1 kg.

Zamawiający informuje, że pierwszy odbiór filtrów do utylizacji będzie w ilości około 500 sztuk a drugi w ilości około 600 sztuk.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Z-ca DYREKTORA WSS W OLSZTYNIE

Jerzy Górny
(Podpis osoby uprawnionej)