

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa UPS 20 kVA 3/3 400V, postępowanie nr DZPZ/333/19/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa UPS 20 kVA 3/3 400V, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1) ponownie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości podanych wymiarów zasilacza UPS, ponieważ z podanych w zapytaniu wynika, że zasilacz UPS w wersji wolnostojącej (odpowiedź 3.1) ma posiadać mniejszą wysokość (305 mm?) od swojej szerokości (442 mm?).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiary zasilacza podane są w milimetrach (szerokość x głębokość x wysokość).

2) prosimy o podanie ograniczeń instalacyjnych w pomieszczeniu UPS o wymiarach 2500 x 2500 x 3000 mm (odpowiedź nr 7.4) uniemożliwiających posadowienie i instalację w tym pomieszczeniu urządzenia UPS mocy 20 kVA (3 fazy/3 fazy), charakteryzującego się wymiarami 280 x 840 x 700 mm, jednymi z najmniejszych wymiarów wśród dostępnych aktualnie na rynku zasilaczy UPS 20 kVA 3 fazy/3 fazy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innych wymiarów zasilacza niż te, które są podane w zamówieniu. Przyczyną są stojaki na baterie oraz dostosowanie pomieszczenia do zamawianego wymiaru.

3) w celu prawidłowej konfiguracji do zasilacza UPS użytkowanej przez Zamawiającego baterii akumulatorów prosimy o podanie ich producenta, modelu oraz roku produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane z zapytania nie są konieczne do złożenia oferty. Zamawiający nie wymaga dostarczenia baterii.

4) w związku z niezrozumiałą odpowiedzią na pytanie 7.3 o wymaganym czasie podtrzymania 3h przy obciążeniu 30kW (?) prosimy o jej unieważnienie, skoro Zamawiający wymaga instalacji dostarczanego zasilacza UPS do istniejącej i eksploatowanej przez Zamawiającego baterii akumulatorów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgadza się na unieważnienie pytania.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. W formularzu cenowym należy uwzględnić wszystkie dopuszczone parametry.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)