

DZPZ/333/85/2019

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd agregatów prądotwórczych TCA1250C, DPA65ELS, DVA660ELS, postępowanie nr DZPZ/333/85/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd agregatów prądotwórczych TCA1250C, DPA65ELS, DVA660ELS, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zwracam się z prośbą o podanie modelu silnika agregatu oraz o przedłużenie terminu składania ofert na 17.04.2019 (środa).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modele agregatów są następujące:

1. TCA1250C nr fabryczny C6697 – model silnika LSA 50.2M6 C 6S/4.
2. DPA65ELS nr fabryczny 320154 – model silnika 42.3L9 J 6/4.
3. DVA660ELS nr fabryczny 319668 – model silnika LSA 47.2L9 C 6/4.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2019 r.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)