

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd agregatów prądotwórczych CAGEN – 3 szt., postępowanie nr DZPZ/333/109/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd agregatów prądotwórczych CAGEN – 3 szt., do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1) Prośba o podanie mocy znamionowej agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że moce znamionowe są następujące:

1. TCA1250C nr seryjny C6697 - 1250 kVA/ 1000 kW
2. DPA65ELS nr seryjny 320154 - 66kVA/48 kW
3. DVA660ELS nr seryjny 319668 - 660kVA/477,9 kW

2) Prośbą o odpowiedź co wchodzi w skład prób funkcjonalnych agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że próby funkcjonalne wiążą się z załączaniem agregatu w biegu jałowym oraz pod obciążeniem (jeśli będzie to możliwe).

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)