

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd serwisowy sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego – 5 szt. i osuszaczy BA-A-18XS – 2 szt., postępowanie nr DZPZ/333/88/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd serwisowy sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego – 5 szt. i osuszaczy BA-A-18XS – 2 szt., do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. przeglądu sprężarek powietrza w ilości 5 szt. bardzo proszę o podanie typów i modeli sprężarek, a najlepiej proszę o wysłanie zdjęć tabliczek znamionowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producentem urządzeń jest firma COMPAir

A. Sprężarka powietrza medycznego L15-10 CD10007968001 do 003 – 3 szt.

B. Sprężarka powietrza pozamedycznego L05 BA24708001 i 002 – 2 szt.

C. Osuszacze:

- BA-A-18XS11DHE112799

- BA-A-18XS11DHE112799

Dodatkowo Zamawiający wymaga załączenia do oferty autoryzacji serwisu firmy na wykonywanie usług i sprzedaż części zamiennych (w ramach informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy).

Ponadto Wykonawca powinien posiadać kody dostępu do sterowników.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)