

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, postępowanie nr DZPZ/333/16/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Bardzo proszę o informację czy w przypadku filtrów kasetowych poz. 44 i 45 (formularz cenowy – załącznik nr 2) filtry mają być wykonane z włókniny filtracyjnej G4 140g czy maty G4 220g? Jakiej grubości ma być drut Fi 4,6,8 mm)? Czy filtr ma być 2-stronny (ramka obszyta z dwóch stron materiałem filtracyjnym), czy 1-stronny (ramka obszyta z jednej strony materiałem filtracyjnym)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że filtry mają być wykonane z włókniny filtracyjnej. Grubość druta ma wynosić 6 mm. Ramka powinna być obszyta materiałem filtracyjnym z dwóch stron.

2. Bardzo proszę o informację czy w przypadku filtrów kompaktowych poz. 47 i 48 (formularz cenowy – załącznik nr 2) chodzi o filtry kompaktowe typu V. Proszę o określenie ilości garbów tzw. 3 czy 4 garby?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że filtry kompaktowe powinny posiadać 4 garby.

3. Bardzo proszę o podanie w filtrach kieszeniowych grubości ramy (20 mm czy 25 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rama w filtrach kieszeniowych powinna posiadać grubość ramy 25 mm.

4. Bardzo proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13.02.2020r. do godz. 16.00.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do dnia 13.02.2020 r.

5. mam pytanie odnośnie doprecyzowania szczegółów przedmiotów opisanych w zamówieniu:

- poz. 27 Filtr kieszeniowy G4 EU4 436x236x380 45st. - czy chodzi tu o filtr ze skośną kieszenią trapezową?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga filtra zgodnego z opisem. Wszystkie potrzebne wymiary podane są w formularzu

- poz. 44 - brak trzeciego wymiaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga filtra zgodnego z opisem. Wszystkie potrzebne wymiary podane są w formularzu

- poz. 45 - brak trzeciego wymiaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga filtra zgodnego z opisem. Wszystkie potrzebne wymiary podane są w formularzu.

6.

Pozycja: 10-17 (dotyczy filtrów kieszeniowych F7)

pkt. 6 Przepuszczalność: 3400 m³/h (przy rozmiarze 592x592x [mm]) 1800 (przy rozmiarze 287x592[mm])

- podane wartości wskazywałyby na konieczność zwiększenia ilości kieszeni: w przypadku filtrów o wymiarach: 592x592 – z ilości 6 na 8 kieszeni; w przypadku filtrów o wymiarach: 287x592 – z ilości 3 na 4 kieszenie. Prosimy o zmianę ilości kieszeni w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zwiększenie ilości kieszeni w pozycjach 10 -17.

7.

Pozycja: 10-17 Pkt. 7 Początkowa różnica ciśnień: 50 Pa

- przy podanej w pkt. 6 przepustowości ciśnienie powinno wynosić 90 Pa. Prosimy o zmianę zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zwiększenie przepustowości filtrów do 90 Pa.

8.

Pozycja: 18-27 (dotyczy filtrów kieszeniowych G4)

Pkt. 1 – Materiał 100% polipropylen

- materiałem do produkcji filtrów kieszeniowych i kasetowych o klasie G4 wykorzystywany jest materiał poliester. Prosimy o zmianę zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę materiału na poliester.

9.

Prosimy także o wyjaśnienie treści dotyczącej formy złożenia oferty. Czy oferta w formie elektronicznej ma zostać opatrzona podpisem elektronicznym? Czy ma to być oferta wydrukowana, odręcznie podpisana i zeskanowana? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę w dowolnej formie wskazanej w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. W formularzu cenowym należy uwzględnić wszystkie dopuszczone parametry.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)