

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: usługa czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej, postępowanie nr DZPZ/333/7/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: usługa czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W dokumentacji brak jest planów/rzutów do następujących Oddziałów:

Planowa Izba Przyjęć – Niski Parter

SKOR – Niski Parter

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Niski Parter

Laboratorium – Wysoki Parter

Księgownia – Wysoki Parter

Zakład Medycyny Nuklearnej – Wysoki Parter

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – I piętro

Oddział Rehabilitacji – I piętro

Oddział Kardiochirurgiczny – III p.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej – IV p.

Oddział Kliniczny Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa – V p.

Oddział Ginekologii Onkologicznej – V p.

Prosimy o informację na temat ilości metrów kanałów, na podanych wyżej oddziałach. Odnośnie części oddziałów podają Państwo w załączniku nr 3 – Opisie przedmiotu zamówienia, informację o braku dokumentacji. Co z pozostałymi oddziałami? – te zaznaczyłam kolorem czerwonym.

Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

Ilość m2 kanałów oraz przekroje na oddziale SKOR, OIT (NP i I piętro) są podane w opisie.

Ilość m2 kanałów oraz przekroje na oddziale Kardiochirurgii również są podane w opisie.

Planowa Izba Przyjęć – Niski Parter

Ilości: około 50m2

Kanały okrągłe: 125/160

1 centrala

Laboratorium- Wysoki Parter

Ilości: około 120 m2

Kanały okrągłe: 125/160/200

1 centrala

2 wentylatory wyciągowe 160

Księgownia - Wysoki Parter
Ilości: około 120 m²
Kanały okrągłe: 125/160/200
2 centrale AXON

Zakład Medycyny Nuklearnej – Wysoki Parter
Ilości: około 50 m²
Kanały okrągłe: 125/160
1 centrala Vilavent

Oddział Rehabilitacji - I piętro
Ilości: około 50 m²
Kanały okrągłe: 160/200
1 centrala Amalva

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - IV piętro
Ilości: około 200 m²
Kanały okrągłe: 125/160/200
1 centra KomfoVent
2 centrale Salda
1 Vilavent

Oddział Kliniczny Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa – V piętro
Ilości: około 100 m²
Kanały okrągłe: 125/160/200
3 centrale Vilavent

Oddział Ginekologii Onkologicznej – V piętro
Ilości: około 100 m²
Kanały okrągłe: 125/160
1 Wentylator nawiewny 160
2. Wentylator wyciągowy 160

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)