

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i montaż 3 sztuk klimatyzatorów, postępowanie nr DZPZ/333/102/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa i montaż 3 sztuk klimatyzatorów do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Wykonawca ma doliczyć serwis urządzeń (obowiązkowy wymagany przez producenta dwa razy w roku)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie nie powinien doliczyć serwisu urządzeń.

2. Proszę o podanie gdzie będą agregaty od jednostek (dach/elewacja, przypuszczalnie na jakiej wysokości?)

Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej informacje o agregatach:

- Agregat numer 1 (gabinet USG) lokalizacja: wysoki parter jednostka zewnętrzna na dachu
- Agregat numer 2 (gabinet lekarski) lokalizacja: 7 piętro jednostka zewnętrzna na dachu
- Agregat numer 3 (magazyn leków) lokalizacja: 1 piętro jednostka zewnętrzna na elewacji wysokość 4 metry.

3. Proszę o przypuszczalną długość instalacji freonowej (jed. wewnętrzna-agregat?)

Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej informacje o agregatach:

- Agregat numer 1 (gabinet USG): długość instalacji: 6 metrów
- Agregat numer 2 (gabinet lekarski) długość instalacji: 7 metrów
- Agregat numer 3 (magazyn leków) długość instalacji: 8 metrów

4. Czy instalację prowadzimy w przestrzeni sufitowej czy w korytach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja we wszystkich jednostkach prowadzona będzie w korytach.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)