

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa materiałów eksploatacyjnych i osprzętu elektrycznego, postępowanie DZPZ/333/55/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na dostawę materiałów elektrycznych i osprzętu elektrycznego do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

Poniżej przesyłam pytania do zapytania na dostawę materiałów elektrycznych jednocześnie składam prośbę o przesunięcie terminu składania ofert o jeden dzień na 13.03.2018 lub skoro jest to zapytanie o możliwość przesłania oferty mailem.

Poz. 92 Światłówka TLD 36W/866 - nie występuje światłówka o barwie światła 866 czy zamawiający ma na myśli barwę 865?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga barwy światła 865.

Poz. 109 Tehalit 60x40 proszę o doprecyzowanie o jaki kanał chodzi, tehalit produkuje różnego rodzaju kanały o takich wymiarach (grzebieniow, kanały instalacyjne białe pełne).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kanału instalacyjnego pełnego białego.

Poz. 192 Oprawa światłóvkowa warsztatowa 2 x 36 - czy oprawa ma mieć stopień ochrony IP65?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stopnia ochrony IP65.

Poz. 231 Łączówki eton - proszę doprecyzowanie o jakie łączówki chodzi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łączówki ETON służącą do łączenia poszczególnych żył w kablu telefonicznym.

Poz. 232 RJ 11 proszę doprecyzowanie czy ma być do gniazdo, wtyczka itd.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania końcówki telefonicznej przewodów liniowych.

Poz. 233 RJ 12 - proszę o doprecyzowanie czy ma być do gniazdo, wtyczka itd.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania końcówki do telefonicznych przewodów skrętnych (słuchawkowych).

UWAGA:

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 13.03.2018 r.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość składania ofert za pośrednictwem e- mail na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)