

DZPZ/333/16/2017

Olsztyn, dnia 14 lutego 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: naprawa wentylacji mechanicznej w Dziale Patomorfologii, postępowanie DZPZ/333/16/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: naprawa wentylacji mechanicznej w Dziale Patomorfologii, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o podanie informacji:

Typ/model centrali wentylacyjnej;

Typ/nagrzewnicy moc grzałek ilość całkowita

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiada następujące typy/modele urządzeń:

- Centrala VTS typ CV-P1.
- Nagrzewnice elektryczne HE, w 3 centralach są do wymiany - uszkodzone. 6 kW każda, łącznie 9szt.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*

*(Podpis osoby uprawnionej)*