

DZPZ/333/75/2020

Olsztyn, dnia 12 maja 2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa i montaż klimatyzacji – jednej jednostki zewnętrznej i trzech jednostek wewnętrznych w trzech pomieszczeniach USG, postępowanie nr DZPZ/333/75/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa i montaż klimatyzacji – jednej jednostki zewnętrznej i trzech jednostek wewnętrznych w trzech pomieszczeniach USG oraz wykonanie schłodzenia pomieszczenia badań klinicznych apteki szpitalnej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Jaki typ jednostek wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miał na myśli jednostkę wewnętrzną chłodzącą bez funkcji grzania.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)