

**ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Przedmiot zapytania dotyczy:
Przeгляд serwisowy zasilaczy UPS – 12 szt.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.30

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje **przeгляд zasilaczy UPS – 12 szt. Zamawiający podzielił przedmiotowe postępowanie na 2 części.** Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Część 1 obejmuje następujące zasilacze UPS:

- ➔ 3802450301- Digys 60 kVA – 1szt.
- ➔ 3804310404- Digys 40 kVA – 1 szt.
- ➔ P111866001- Masters MC 15kVA – 1 szt.
- ➔ ID10180083- Netys RT 1,7 KVA – 1 szt.
- ➔ 357026- Eaton 9355 – 40 kVA – 2 szt
- ➔ P227643001- Masters GP 120 kVA – 1szt.
- ➔ PM14035001- Masters BC 40 kVA – 1szt.
- ➔ 4I14950010- Itys 6 kVA – 1 szt.
- ➔ P237416001- Masters BC 60 kVA – 1 szt.
- ➔ PM13672001- Masters GP 2.0 10 kVA – 1szt.

Część 2 obejmuje następujące zasilacze UPS:

- ➔ Delta Power GreenForce DP GF380 80 kVA – 1szt.

Zakres prac związanych z przeглядem serwisowym zasilaczy UPS z części 1:

- a) sprawdzenie połączeń,
- b) oczyszczenie wnętrza urządzenia oraz baterii akumulatorów,
- c) proste pomiary elektryczne,
- d) pobranie i analiza historii zdarzeń urządzeń,
- e) reset zegara do przeглядów na następny rok,
- f) kalibracja parametrów pracy i regulacja wielkości elektrycznych,
- g) rekonfiguracja akumulatorów.

Zakres prac związanych z przeglądem zasilacza UPS z części 2:

- a) sprawdzenie warunków pracy urządzenia,
- b) oczyszczenie wnętrza urządzenia oraz baterii akumulatorów,
- c) sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego urządzenia,
- d) sprawdzenie stanu izolacji zasilacza,
- e) sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających i odbiorczych UPS,
- f) sprawdzenie stanów akumulatorów (pomiary rezystencji wewnętrznej),
- g) diagnostyka zasilacza z użyciem oprogramowania serwisowego,
- h) testowanie urządzenia – systemu,
- i) pomiary parametrów zasilacza,
- j) regulacja i kalibracja urządzenia w razie konieczności,
- k) pomiar konduktancji baterii,
- l) protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia.

III. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

IV. Termin wykonania zamówienia:

- 7 dni od dnia podpisania umowy

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Aktualny **odpis** z właściwego rejestru albo aktualne **zaświadczenie** o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, **formularz ofertowy**.
3. **Oświadczenia**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. oświadczenia dotyczące posiadania przez pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.
4. **Autoryzacje** serwisu producenta firmy SOCOMEC upoważniającą do wykonywania usługi przeglądu odnosząca się do części 1.
5. **Autoryzacje** serwisu producenta firmy RIELLO DELTA POWER upoważniającą do wykonywania usługi przeglądu odnosząca się do części 2.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową w formie **skanu oryginału podpisanych dokumentów** należy złożyć **do dnia 6 listopada 2018 r. do godziny 12:00** na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl.

W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 – 561 Olsztyn**

z dopiskiem: DZPZ/333/259/2018 – Przegląd serwisowy zasilaczy UPS – 12 szt.

Uwaga: w przypadku złożenia skanu oferty nie należy składać formy papierowej.

VII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaprośzenia nie później niż do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11:00.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Jerzy Górny

(Podpis osoby uprawnionej)

