

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Przedmiot zamówienia dotyczy:

**Monitoring i konserwacja systemu antywłamaniowego, instalacji p.poż., systemu kamer telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie**

### **I. Zamawiający:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**10 – 561 Olsztyn**

**Strona: [www.wss.olsztyn.pl](http://www.wss.olsztyn.pl)**

**E-mail: [zamowienia@wss.olsztyn.pl](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl)**

**Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00**

**Telefon / fax: 089 53 86 228**

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest monitoring i konserwacja systemu antywłamaniowego, instalacji p.poż., systemu kamer telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

#### **I. Wymagania dotyczące kwalifikacji dla firmy**

1. Posiadanie licencji II stopnia pracownika ochrony
2. Posiadanie licencji II stopnia zabezpieczenia technicznego
3. Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego SEP do 1 KV

#### **II. Zakres do konserwacji monitoringu antywłamaniowego, instalacji p.poż., kamer i systemu kontroli dostępu**

1. Wykaz budynków i pomieszczeń gdzie mieści się system antywłamaniowy
    - a. Żołnierska 18 - centrala telefoniczna
    - b. Żołnierska 18 - stacja dializ
    - c. Żołnierska 16 B - apteka i pom. biurowe
    - d. Żołnierska 16 A - Archiwum medyczne pom. magazynu.
    - e. Żołnierska 18 - Prosektorium
    - f. Żołnierska 18 - Archiwum medyczne
  2. Wykaz budynków i pomieszczeń gdzie mieści się system p.poż
    - a. Żołnierska 18 - Stacja dializ
    - b. Żołnierska 18 - Archiwum medyczne
  3. Wykaz budynków i pomieszczeń gdzie mieści się system telewizji przemysłowej
    - a. Żołnierska 18 - SKOR, podjazd dla karettek, planowa izba przyjęć, pom. przechowywania zwłok, na budynku starej kotłowni
    - b. Żołnierska 18 - Prosektorium
    - a. Żołnierska 18 - Hydrofornia
  4. Wykaz budynków i pomieszczeń gdzie mieści się system kontroli dostępu
    - a. Żołnierska 16 A - Patomorfologia
    - b. Żołnierska 18 - SKOR, OIOM
- 4.1 Wykaz urządzeń do konserwacji
- a) Ilość nadajników do konserwacji 13

- b) Ilość czujek do konserwacji 139
- c) Ilość systemu kontroli dostępu 2
- d) Ilość kamer 15

## 5. Zakres i częstotliwości wykonywania prac konserwacyjnych

### 5.1. Podstawa prawna do wykonywania konserwacji - Polska Norma

PN – 93/E-08390

### 5.2. Częstotliwość wykonywania prac – 1 na kwartał

### 5.3. Zakres prac obejmuje :

- a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
- b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu (czujek, kamer, czytników, domofonów) łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
- c) kontrola połączeń i styków,
- d) sprawdzenie czy zasilacze główne (podstawowe) i rezerwowe są sprawne,
- e) sprawdzenie poprawności działania centrali alarmowej
- f) sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym,
- g) sprawdzenie poprawności działania sygnalizatora,
- h) sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
- i) sprawdzenie poprawności działania systemu kontroli dostępu przy braku zasilania,
- j) sprawdzenie działania elementów systemu kontroli dostępu na wypadek ewakuacji,
- k) sprawdzenie poprawności działania systemów telewizji przemysłowej w zasilaniu podstawowym i rezerwowym,
- l) wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów systemu bez ingerencji użytkownika (Zleceniodawca ponosi jedynie koszt materiałów - robocizna w ramach konserwacji),
- m) modernizacja lub rozbudowa systemu - odpłatnie na podstawie oddzielnej umowy,
- n) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych usterek w czasie do 4 godzin 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia,
- o) Wykonawca każdorazowa z konserwacji danego pomieszczenia lub budynku sporządzi protokół, który przekaze Zamawiającemu.

## 6. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach polegające na :

- a) przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego z każdego obiektu podlegającego ochronie, będącego przedmiotem niniejszej umowy i przekazywaniu odpowiadającym tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom,
- b) Zapewnienie własnych co najmniej 7 nadajników wielostrefowych i 3 nadajników jednostrefowych (radiowych lub GSM/ GPRS) przeznaczonych do monitorowania systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;  
w przypadku wyboru przez Wykonawcę nadajników GSM/GPRS do świadczenia usługi – koszty użytkowania kart SIM ponosić będzie Wykonawca
- c) Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy sygnał emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy
- d) interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstawania szkody w mieniu Zamawiającego
- e) monitorowanie sygnałów oraz podejmowanie interwencji będzie przez cały czas trwania umowy
- f) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym
- g) interwencja zostanie podjęta w czasie max. do 15 minut od powzięcia wiadomości o zgłoszeniu
- h) Wykonawca zobowiązuje się rejestrować uzgodnione sygnały przyjęte z lokalnego systemu alarmowego
- i) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu powyższy wyciąg z odpowiednich rejestrów na jego każdorazowe żądanie, jeżeli wystąpi z nim przed upływem 2 tygodni od zdarzenia
- j) Stacja monitorująca system antywłamaniowy musi być w mieście Olsztyn.

### **III. Termin wykonania zamówienia**

**Od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku**

### **IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,
3. Licencja II stopnia pracownika ochrony,
4. Licencja II stopnia zabezpieczenia technicznego,
5. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 KV.

### **V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz. 11:00** na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9  
10 – 561 Olsztyn**

### **VI. Załączniki:**

Załączniki składające się na integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy.

.....  
(Podpis osoby uprawnionej)