

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Wykonanie usług polegających na dostawie, przeglądzie, naprawie, legalizacji, oznakowaniu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (łącznie z gaśnicami samochodowymi) oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych będących w użytkowaniu WSS w Olsztynie- powtórzenie

Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019)

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.30

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na dostawie, przeglądzie, naprawie, legalizacji, oznakowaniu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (łącznie z gaśnicami samochodowymi) oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych będących w użytkowaniu WSS w Olsztynie - powtórzenie, zgodnie z poniższym zakresem i wytycznymi.

Wykaz urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przenośnych i przewoźnych:

- Gaśnica śniegowa
- Gaśnica proszkowa
- Agregat AP-25.
- Koc gaśniczy
- Hydrant zewn.
- Hydrant wew.
- Zawory hydrantowe

Wymagania dla Wykonawcy:

Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57).

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autoryzacji firm produkujących sprzęt przeciwpożarowy będący na wyposażeniu WSS Olsztyn, m.in.: Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S. A. w Siemianowicach Śląskich oraz BOXMET-TRADE sp. z o.o. Piskorzów 51.

W ramach usługi Wykonawca dokona następujących czynności:

- przegląd, dostawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,
- ocena przydatności i naprawa sprzętu w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego opinię stanu technicznego sprzętu,
- wymiana środka gaśniczego zgodnie z zasadami gwarancji producenta,

- konserwacja zewnętrznej i wewnętrznej sieci hydrantowej oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży zgodnie z obowiązującymi normami,
- oznakowanie sprzętu, wyposażenie w instrukcje obsługi, uzupełnienie brakujących kluczyków i szybek.

Urządzenia i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Wg uzgodnień Dyrekcji WSS nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy dla gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz co 12 miesięcy dla hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Co 5 lat węże hydrantowe powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze – szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych. Raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm³ powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają również gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane - nawet na próbę”.

Konserwacji należy też poddawać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub przez konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wał, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zaworów hydrantowych lub hydrant powinien być oznakowany „NIECZYNNY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnym przez konserwatora protokołem.

To samo dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, przy czym sama gaśnica lub hydrant powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji tzw. kontrolkę (najczęściej jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).

Normy do stosowania:

PN-EN 671-1:2002 stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 stałe urządzenia gaśnicze . Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

PN-EN 671-3:2002 stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów z wężem płasko składanym.

PN-88/M-51072 sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe.

PN-EN 1866:2001 Gaśnice przewoźne.

PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze.

PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupa A i B.

PN-EN 3-3:1998 Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne.

PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej.

PN-EN 3-5+AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-EN 3-6:1997 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5.

PN-EN 3-6:1997/A1:2001 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3. Arkusze od 1 do 5 (Zamiana A1).

PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywa Bezpieczeństwa PED 97/23/EC – Agregaty prozkowe.

PN-EN 3-7 oraz Dyrektywa Bezpieczeństwa PED 97/23/EC – Gaśnice.

Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 3 do zaproszenia – projekt umowy.

III. Termin wykonania zamówienia:

➤ 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, formularz cenowy.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 15 marca 2021 roku do godz. 14:00 na adres **poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

z dopiskiem: DZPZ/333/41/2021 - Wykonanie usług polegających na dostawie, przeglądzie, naprawie, legalizacji, oznakowaniu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (łącznie z gaśnicami samochodowymi) oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych będących w użytkowaniu WSS w Olsztynie - powtórzenie

VII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 12.03.2021 r. do godz. 10:00.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Beata Jastrzębowska bjastrzebowska@wss.olsztyn.pl tel. 89 53 86 353;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;
- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)