

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Usługi przeglądów: zasilaczy bezprzewodowych, sprzężarek powietrza, centralnych baterii oświetlenia awaryjnego, agregatów prądotwórczych, agregatów wody lodowej

Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019)

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.30

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy:

- 1) przegląd i diagnostyka zasilaczy bezprzewodowych FPM-40Z – (3 szt.),
- 2) przegląd serwisowy sprzężarek powietrza medycznego, pozamedycznego i osuszaczy,
- 3) przegląd centralnych baterii oświetlenia awaryjnego w budynku bloku operacyjnego (4 szt.), w budynku głównym (1 szt.), w budynku 16A (1 szt.),
- 4) przegląd agregatów prądotwórczych (4 szt.),
- 5) przegląd agregatów wody lodowej Thermocold w budynku bloku operacyjnego (2 szt.),

Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części.

Część 1

Przeгляд i diagnostyka zasilaczy bezprzewodowych FPM-40Z – (3 szt.).

Wykaz zasilaczy:

1. Producent: MEDCOM, model: FPM – 40Z, nr 061218549,

2. Producent: MEDCOM, model: FPM – 40Z, nr 061218548,

3. Producent: MEDCOM, model: FPM – 40Z, nr 061218550,

Zakres czynności w ramach przeglądu:

- diagnostyka,
- test i regulacja,
- potwierdzenie poprawności działania i sporządzenie protokołu.

Naprawy urządzeń będą wykonywane po złożeniu przez Wykonawcę osobnej oferty oraz zaakceptowaniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.

Część 2

Przeгляд serwisowy sprzężarek powietrza medycznego, pozamedycznego i osuszaczy.

Wykaz urządzeń:

- Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968001 – 19242 MTG

- Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968002 – 17281 MTG

- Sprężarka powietrza medycznego L15 CD 10007968003 – 16764 MTG
 - Sprężarka powietrza pozamedycznego L05 BA24708001 – 6000 MTG
 - Sprężarka powietrza pozamedycznego L05 BA24708002 – 6100 MTG
 - Osuszacz - BA-A-18XS 11DHE112799
 - Osuszacz - BA-A-18XS 11DHE112800
- Producentem urządzeń jest firma COMPAir

W ramach przeglądu wykonawca dokona wymiany elementów eksploatacyjnych:

- filtra powietrza,
- filtra oleju,
- separatorów
- oleju.

oraz dokona:

- wymiany węży olejowych w sprężarkach powietrza medycznego od 001 do 003
- wymiany układu regulatora temperatury w sprężarkach powietrza medycznego od 002 do 003
- wymiany układu „OWAMAT1A” w sprężarce powietrza medycznego 001
- wymiany układu regulatora temperatury w sprężarce powietrza pozamedycznego 001
- wymiany uszczelki 37,82x1,78 Fkm 70 Shore sprężarkach powietrza medycznego od 001 do 003 oraz w sprężarkach powietrza pozamedycznego 001 do 002

W ramach usługi Wykonawca dokona również przeglądu osuszaczy z wymianą części:

- pakietów serwisowych,
- części pakietów zaworowych,
- wymiana uszczelki i tłumików,
- wymiana wkładów filtrów sieciowych

oraz dokona:

- stabilizacji osuszacza z kontrolą punktu rosy
- wymiany manometru wskazującego ciśnienie pracy (rozszczelniony) w osuszaczu 800
- wymiany zestawu układów filtracyjnych w osuszaczach 799 do 800
- wymiany węży ciśnieniowych w osuszaczach 799 do 800

Naprawy urządzeń będą wykonywane po złożeniu przez Wykonawcę osobnej oferty oraz zaakceptowaniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający powinien posiadać kody dostępu do sterowników.

Zamawiający powinien posiadać autoryzację serwisu firmy na wykonywanie usług i sprzedaż części zamiennych.

Część 3

Przegląd centralnych baterii oświetlenia awaryjnego w budynku bloku operacyjnego (4 szt.), w budynku głównym (1 szt.), w budynku 16A (1 szt.).

Wykaz urządzeń:

1. TYP CPS220/64 (CB1) nr KA105288/1+ podstacja 36 szt. akumulatorów 120Ah - Blok Operacyjny
2. TYP CPS220/64 (CB 2) nr KA 105288/2 + podstacja 36 szt. akumulatorów 120Ah - Blok Operacyjny
3. TYP CPS220/64 (CB 3) nr KA 105288/3 + 18 szt. akumulatory 26Ah - Blok Operacyjny
4. TYP CPS220/64 (CB 4) nr KA 105288/4 + podstacja, 18 szt. akumulatorów 200Ah - Blok Operacyjny
5. TYP CPS220/64 (CB 5) nr KA 105189/4 + podstacja, 18 szt. akumulatorów 55Ah – Budynek Główny
6. TYP CLS nr KA009194/1 z akumulatorami - Budynek 16A

Zakres usługi obejmuje:

1. Oględziny paneli głównych
2. Kontrola mechaniczna
3. Kontrola poprawności podłączenia sieci
4. Kontrola poprawności podłączenia baterii akumulatorów

5. Sprawdzenie zabezpieczenia baterii
6. Sprawdzenie polaryzacji i napięcia baterii akumulatorów
7. Sprawdzenie polaryzacji i napięcia ładowania
8. Sprawdzenie połączeń śrubowych
9. Nastawienie czaso-okresów automatycznych testów: test funkcjonalności, test baterii
10. Test zaniku napięcia
11. Wymiana uszkodzonych bezpieczników
12. Wymiana uszkodzonych modułów adresowych INOTEC-J-ET w oprawach
13. Wymiana pasków LED w oprawach
14. Sprawdzenie funkcjonalności BUS i LSA
15. Test sprawności systemu
16. Kontrola stanu izolacji obwodów oświetlenia awaryjnego
17. Test czasu pracy baterii
18. Kontrola opraw oświetlenia awaryjnego z poziomu systemu
19. Kontrola ładowania akumulatorów
20. Kontrola doziemienia ISO z poziomu systemu
21. Kontrola ustawień systemu
22. Zalecenia eksploatacyjne w zakresie przedłużenia żywotności systemu oraz baterii akumulatorowych
23. Przekazanie konfiguracji systemu (jeżeli jest taka możliwość)
24. Analiza błędów z dziennika zdarzeń
25. Sporządzenie raportu serwisowego
26. Naklejki z przeprowadzonym serwisem i terminem kolejnego przeglądu

Przegląd roczny zgodny z następującymi przepisami i normami:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowaniem (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.
- Rozporządzenie Ministra Sprawy Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719)
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne,
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Część 4

Przegląd agregatów prądotwórczych (4 szt.):

1. Producent CAGEN
 - typ urządzenia TCA1250C
 - nr seryjny C6697,
 - silnik typ18V2000G76F, Producent: MTU
2. Producent CAGEN
 - typ urządzenia DPA65ELS
 - nr seryjny 320154
3. Producent CAGEN
 - typ urządzenia DVA660ELS
 - nr seryjny 319668
4. Producent SDMO
 - typ urządzenia T44K
 - nr seryjny 07016380,
 - silnik Mitsubishi S4SDT61SD.

Zakres czynności w ramach przeglądu agregatu prądotwórczego:

- wymiana płynu chłodzącego,
- wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliw, filtra powietrza,
- kontrola paska,
- pomiar progu zamarzania płynu,
- kontrola wibroizolatorów,

- kontrola połączeń kablowych,
- kontrola sterownika,
- kontrola automatyki,
- kontrola śrubowa połączeń silnika,
- kontrola prądnicy, obudowy,
- kontrola układów paliw, smarowania, chłodzenia,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- kontrola wentylacji oraz układu odprowadzenia spalin,
- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,
- próby funkcjonalne,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,

Próby agregatu TCPA 1250 C będą się odbywały na obciążnicy wewnętrznej agregatu.

Próby agregatów DPA65ELS oraz DVA660ELS mogą być wykonane pod obciążeniem obiektów po godz. 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Próby agregatu SDMO mogą być wykonywane pod obciążeniem budynku Stacji Dializ w każdą niedzielę od godziny 9:00.

Paliwo do prób leży po stronie Zamawiającego.

Część 5

Przegląd agregatów wody lodowej Thermocold w budynku bloku operacyjnego (2 szt.).

W ramach usługi Wykonawca dokona czynności przeglądu serwisowego klimakonwektorów w ilości 44 szt., w tym:

- Wymiana filtrów powietrza urządzeń klimatyzacyjnych,
- Dezynfekcji wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,
- Sprawdzenia poprawności działania pilota / sterownika
- Sprawdzenie drożności odwodnienia
- Czyszczenie parownika i tacy skroplin
- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów
- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie jakości mocowań
- Pomiary elektryczne urządzeń

Czynności podczas przeglądu serwisowego agregatów wody lodowej:

1) Kontrola pracy agregatu skrapiającego i parametrów czynnika chłodniczego

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach
- Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego
- Sprawdzenie wartości przegrzania
- Sprawdzenie wartości ciśnienia (ssanie, tłoczenie)
- Czyszczenie skraplacza
- Czyszczenie filtrów wodnych urządzeniach z wymiennikami freon/woda
- Sprawdzenie działania pompy obiegowej

2) Ocena układu elektrycznego:

- Sprawdzenie napięcia zasilania
- Pomiar poboru mocy przez urządzenia elektryczne
- Sprawdzenie działania grzałki karteru sprężarki
- Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych
- Sprawdzenie działania i ewentualna kalibracja termostatu regulacyjnego
- Sprawdzenie działania ewentualna kalibracja urządzeń zabezpieczających
- Sprawdzenie podłączeń zdalnego sterownika

- Sprawdzenie działania grzałki przeciwzamrożeniowej w parowniku
- Sprawdzenie alarmów agregatów.

- 3) Ocena stanu technicznego urządzenia (sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych, dołożenia izolacji na rurociągach itp.)
- 4) Sporządzenie protokołu zgodnie z CRO.

III. Termin wykonania zamówienia:

- do 14 dni od dnia podpisania umowy

IV. Kryterium oceny ofert

Cena - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. oświadczenia dotyczące posiadania przez pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP – **część 1, część 3, część 4, część 5.**
4. Autoryzacja producenta dla serwisu firmy na wykonywanie usług i sprzedaż części zamiennych – **część 2.**
5. Certyfikat dla przedsiębiorców, o których mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z Dz. U. 2019.216.0002158, art./ 29 – **część 5.**

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2021 roku do godz. 14:00 na adres **poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

z dopiskiem: DZPZ/333/56/2021 - Usługi przeglądów: zasilaczy bezprzewodowych, sprzęzarek powietrza, centralnych baterii oświetlenia awaryjnego, agregatów prądotwórczych, agregatów wody lodowej

VII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 27.04.2021 r. do godz. 10:00.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn;
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Szpitalu* Pani Beata Jastrzębowska bjastrzebowska@wss.olsztyn.pl tel. 89 53 86 353;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;
- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy (części 1-5)

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)