

DZPZ/333/83/2017

Olsztyn, dnia 19 maja 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego TCA1250C, postępowanie DZPZ/333/83/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, że wprowadza zmiany treści zapisów zaproszenia do złożenia oferty cenowej w Rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” dotyczące zakresu wykonanych czynności w ramach przeglądu.

Zamawiający informuje, że zakres czynności w ramach przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego jest następujący:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych:
olej, filtry oleju, filtry paliwa, filtry powietrza
- kontrola paska
- kontrola progu zamarzania płynu
- kontrola wibroizolatorów
- kontrola połączeń kablowych
- kontrola sterowania
- kontrola automatyki
- kontrola śrubowych połączeń silnika,
- kontrola prądnicy, obudowy
- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola instalacji rozruchowej
- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin
- sprawdzenie wskaźników kontrolno- pomiarowych
- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej
- próby funkcjonalne
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy

UWAGA: Wszystkie wprowadzone zmiany należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)