LEGENDA

- Instalacja wentylacji NW1 - nawiew
- Instalacja wentylacji NW1 - wywiew
- Instalacja wentylacji NW! - czerpnia
- Instalacja wentylacji NW1 - wyrzutnia
- Instalacja wentylacji NW2 - nawiew
- Instalacja wentylacji NW2 - wywiew
- Instalacja wentylacji NW2 - czerpnia
- Instalacja wentylacji NW2 - wyrzutnia
- Instalacja wentylacji - wywiew WC
- SSD-4-301 — 210 m³/h, 301 x 301 — Anemostat - nawiew
- 120 m³/h, 245 x 245, SSD-4-245 — Anemostat - wywiew
- 50 m³/h, 100, EV-100 — Zawór wentylacyjny - wywiew
- Tłumik — Tłumik szumów
- Przepustnica okrągła

WYJŚCIE GŁÓWNE

WEJŚCIE / WYJŚCIE COVID

WEJŚCIE GŁÓWNE

Centrala wentylacyjna NW1
V = 430/380 m3/h
ΔP= 300 Pa
VVS005s-R-FPVH/VVS005s-LFPV_cd
prod.VTS

Centrala wentylacyjna NW2
z chłodnicą freonową
V = 720/570 m3/h
ΔP= 300 Pa
VVS010s-R-FPVHC/VVS010s-LFPV_cd
prod.VTS

Kurtyna powietrza zimna
WING C150 prod. VTS

Kurtyna powietrza zimna
WING C150 prod. VTS

kurtyna powietrzna

- 0,02=144.28m npm

- 0.02=144.28m npm

winda trójstronna
do przewozu osób
na noszach

Anemostat
relokowany
300 m3/h

300 m3/h
Anemostat
relokowany

300 m3/h
Anemostat
relokowany

300 m3/h
Anemostat
relokowany

otwory okienne do zamurowania

otwory okienne do zamurowania

1.01 przedsionek
5,72 m²

1.02 poczekalnia
(20 osób)
29,11 m²

1.03 śluza brudna
6,87m²

1.04 komunikacja
8,00 m²

1.05 śluza czysta
6,87m²

1.06 wc pacjentów ON
4,76m2 (bez zmian)

1.22 komunikacja strefy
czystej
27,49m²

1.23 komunikacja
16,39m²

1.25 wc męski
personelu
4,50 m²

1.26 pokój lekarza dializ
otrzewnowych
10,05 m2 (bez zmian)

1.27 sala dializ otrzewnowych
14,82 m2 (bez zmian)

1.29 wc
pacjentów
5,33 m²

1.30 sala dializ
(4 stanowiska)
HBS/HIV
47,71 m²

1.40 dializy - izolatka
13,72 m²

1.41 wc - izolatka
4,88 m²

1.42 śluza dla
pacjentów
7,82 m²

1.43 wc damski
personelu
2,77 m²

1.44 wc
pacjentów
4,55 m²
(29 osób)

1.45 wc
pacjentów
4,31 wc

hydrant Hp25
montaż węża 30mb

Hp 25

-/+ 0.00=144.30m npm

± 0.00

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Jednostka projektowa:

BERRY STUDIO
PROJEKTY BUDOWLANE

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

branża:

INSTALACJE SANITARNE

temat:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI DIALIZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO - DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO POWSTAŁEGO ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19

adres:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE
DZ. NR EWID. 67 OBRĘB OLSZTYN 75, JEDN.EWID. OLSZTYN
UL. ŻOŁNIERSKA 18E 10-561 OLSZTYN

zespół projektowy: podpis:

mgr inż. Maciej Borowiecki
nr upr. MAZ/0542/PWBS/17
mgr inż. Michał Cendrowski,
nr upr. MAZ/0008/PWBS/17

nazwa rysunku: nr rysunku:

Instalacja wentylacji
rzut parteru — PW-IS- V-L01

data: skala:

09-2021 — 1 : 50