

OZNACZENIA - OŚWIETLENIE PODSTAWOWE:

C - Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz z poliwęglanu, klipsy ze stali nierdzewnej, 2x28W T5 EVG IP65/kl. I, statecznik elektroniczny (np.: NEPTUN PC T5 2x28W T5 E 840 (LUXIONA) lub równoważna);

D1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, 2x28W T5 EVG IP20/kl. I (np.: RUBIN LUX T5 2x28W PLX E 840 (LUXIONA) lub równoważna);

OZNACZENIE OPRAW - OŚWIETLENIE AWARYJNE:

AW2 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, 3 źródła LED, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (DISCRET N (wersja 3 LED): DN1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH);

AW3 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 źródła LED, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

AW4 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 źródła LED zamontowane pod kątem 45°, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT/45° - AMATECH);

EW1 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, jednostronna, IP65, 4 źródła LED, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

EW3 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, jedno/dwustronna, 4 źródła LED, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (EMAX ALU LED: EA/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

PROEL 10-456 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15 tel. (089) 5331330		OBIEKT BUDYNEK BAKTERIOLOGII + ADMINISTRACJA	
PROJEKTOWAŁ upr.bud.91/83/OL	Zbigniew Bardzicki	ADRES Olsztyn, dz. 67 obr. 75	DATA 12.2014
OPRACOWAŁ	Paweł Szponar	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:100
		TYTUŁ RYS. Plan instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - piwnica	NUMER RYSUNKU E-7
SPRAWDZIŁ upr.bud.24/02/OL	Marek Hanowski		