# KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY i UDAROWY
## WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18, I PIĘTRO, SKRZYDŁO ZACHODNIE

## INSTALACJE ELEKTRCZNE WEWNĘTRZNE - GN. WTYK.
skala 1:100




**UWAGA**

OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA i MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI : TN-S

±0,00 = 144,17m n.p.m

| | |
|---|---|
| x2 | GN 230V podwójne IP20 |
| K | GN 230V pojedyńcze IP44 |
| PEL | Zestaw PEL: 230V - 2x GN 230V IP20<br>D - 2x GN 230V DATA IP20<br>RJ45 - 2x GN RJ45 |
| | wypust zasilający 230V |
| | korytko kablowe 200H42 |
| | korytko kablowe 200H42 |
| SZYNA PE | Miejscowa szyna wyrównawcza |
| R | Łącznik sterowania rolet + zasilanie rolet |
| | trasa przewodów SFTP kat. 7 |
| | trasa przewodów elektrycznych |
| | trasa przewodów wyrównawczych |


AKON
Anna Ciynowa
OLSZTYN, ul.Elbląska 12/5
OLSZTYN, ul. Kossaka/Hoka 10/12
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 91 34, apakon@tlen.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| BRANŻA: | ELEKTR. | | |
| SKALA: | 1:100 | | |
| DATA: | 12.2018 | | |
| NR RYS.: | E-2 | | |
| TEMAT: | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY i UDAROWY | | |
| ADRES: | WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18 | | PROJ. WYKONAWCZY |
| RYSUNEK: | INSTALACJE ELEKTRCZNE WEWNĘTRZNE - GN. WTYK. | | |
| INWESTOR: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marek Pichlacz | | Nr upr. WM/0114/PWOE/16 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Norbert Walkiewicz | | Nr upr. WM/0026/POOE/07 |
| OPRACOWAŁ: | | | |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE