


SZAFKA PPD

Stelarz 19" 45U 600x600 mm



Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem
Zasilacz sieciowy 9-gniazd
Zasilacz sieciowy 9-gniazd
Panel światłowodowy 12 portowy LC
Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – do połączenia PPD z GPD na WP

1 Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – LAN
2 Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – LAN
Panel porządkujący 1U
Swich (48 portów 1Gb) + 4 GIBIC LC – HP V1920S-48G JL382A
3 Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – LAN
4 Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – LAN
Panel porządkujący 1U
Swich (48 portów 1Gb) + 4 GIBIC LC – HP V1920S-48G JL382A

Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – aparatura medyczna
Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – aparatura medyczna
Panel porządkujący 1U
Swich (48 portów 1Gb) + 4 GIBIC LC – HP V1920S-48G JL382A
Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – aparatura medyczna
Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – aparatura medyczna
Panel porządkujący 1U
Swich (48 portów 1Gb) + 4 GIBIC LC – HP V1920S-48G JL382A
Panel rozdzielczy 24 x RJ45 kat. 6A – aparatura medyczna
Panel porządkujący 1U
Swich (48 portów 1Gb) + 4 GIBIC LC – HP V1920S-48G JL382A

Panel rozdzielczy TELKO 50/25x2x24AWG kat.6
(krosownica PPD z głowicą telefoniczną)

Cokół 600x600x100


OTK 12J
do GPD na WP

2 x S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH
do GPD na WP dla celów informatycznych i medycznych
w GDP zakończyć kabel gniazdem RJ45

YTKSY 21x2x0,5
do głowicy kablowej oddziału neurologii

Szafa wyposażona dodatkowo w :

96 x kabel krosowy kat. 6A RJ45 – RJ45 1m kolor szary – LAN
144 x kabel krosowy kat. 6A RJ45 – RJ45 0,5m kolor szary – aparatura medyczna
10 x kabel krosowy kat. 6A RJ45 – RJ45 1m kolor czarny – telefony
8 x kabel krosowy światłowodowy LC-LC 1m jednomodowy

 AKON Anna Ceynowa OLSZTYN, ul. Elbląska 125 OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12 tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl		BRANŻA:	ELEKTR.
PRACOWNIA PROJEKTOWA		SKALA:	1:100
		DATA:	12.2018
TEMAT:	KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY I UDAROWY		NR RYS.: T-4
ADRES:	WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18		WYKONAWCZY
RYSUNEK:	WIDOK SZAFY PPD		
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Pichtacz	Nr upr. WAM/0114/PWOE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Norbert Walkiewicz	Nr upr. WAM/0026/PWOE/07	
OPRACOWAŁ:			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			