

Tabela sterowań

Strefa pożarowa	Strefa dozorowa	Funkcja	Urządzenie	Element
<b>PODPIWNICZENIE-</b> pomieszczenia techniczne i magazynowe	STREFA I	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26
		Sterowanie klapą transferową	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/56, dodatkowy moduł dla klap p.poż
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/72
<b>NISKI I WYSOKI PARTER WRAZ Z PODPIWNICZENIEM budynek o kształcie trójkąta</b>	STREFA II	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń służących do usuwania dymu z klatek schodowych oraz z przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/86, 2/85
		Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/87

		Zwolnienie elektroztrzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/36, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>Skrzydło Wschodnie – kondygnacje od Niskiego Parteru do III piętra włącznie (PN - Centralna Sterylizatornia; PW - Krwiodawstwo i Bakteriologia; I P - Rehabilitacyjny; II P - Nefrologia Hipertensjologia i Chorób Wewnętrznych; III P - Okulistyczny. )</b>	STREFA III	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stępowy alarm ppoż PSP
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/29, 1/30, 1/6, 1/4, 1/42, 1/44, 2/86, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 1/23, 1/22, 1/28, 1/24, 1/21, 1/60, 2/50, 2/51, 2/41, 2/47, 2/11, 2/20, 2/55, 1/13, 1/14, 2/63, 2/69, 2/60
		Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionkach przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/2, 1/26
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/41, 2/40, 2/79, 2/84, 2/85, 2/49, 2/46, 2/53, 2/59, 2/62, 2/67, 2/64, 2/65, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej IV piętro, skrzydło wschodnie</b>	STREFA IV	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stępowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/2, 1/26
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/41, 2/40, 2/79, 2/84, 2/85, 2/49, 2/46, 2/53, 2/59, 2/62, 2/67, 2/64, 2/65, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych

<b>Ginekologia Onkologiczna V piętro, skrzydło wschodnie</b>	STREFA V	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stęfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/2, 1/26
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/41, 2/40, 2/79, 2/84, 2/85, 2/49, 2/46, 2/53, 2/59, 2/62, 2/67, 2/64, 2/65, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>Ginekologia Onkologiczna i Położniczy VI piętro, skrzydło wschodnie</b>	STREFA VI	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stęfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/2, 1/26
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/41, 2/40, 2/79, 2/84, 2/85, 2/49, 2/46, 2/53, 2/59, 2/62, 2/67, 2/64, 2/65, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych

<b>Pracownia Rezonansu i Pomieszczenia gospodarcze i biurowe niski parter, skrzydło zachodnie</b>	STREFA VII	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 1/31
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/40, 1/2/67, 1/42, 1/33, 2/60, 1/37, 1/43, 1/45, 1/44, 2/55, 1/47, 1/35, 2/36, 1/23, 1/9, 1/32, 1/49
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>Neurochirurgia wysoki parter, skrzydło zachodnie</b>	STREFA VIII	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 1/31
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/40, 1/2/67, 1/42, 1/33, 2/60, 1/37, 1/43, 1/45, 1/44, 2/55, 1/47, 1/35, 2/36, 1/23, 1/9, 1/32, 1/49
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych

<b>Skrzydło Zachodnie – kondygnacje od I piętra do III piętra włącznie</b> <b>Neurologiczny z pododdziałem udarowym;</b> <b>Kardiologia z OiOK;</b> <b>Kardiochirurgia.</b>	STREFA IX	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stęfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 1/31
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>Chirurgia Ogólna i Onkologiczna IV piętro, skrzydło zachodnie</b>	STREFA X	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stęfowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 1/31
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/40, 1/2/67, 1/42, 1/33, 2/60, 1/37, 1/43, 1/45, 1/44, 2/55, 1/47, 1/35, 2/36, 1/23, 1/9, 1/32, 1/49
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych

<b>„Oddział Położniczy i Patologii Cięży” (VI piętro, skrzydło zachodnie) oraz Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej (V piętro, skrzydło zachodnie)</b>	STREFA XI	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stępowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 1/31
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
<b>SOR niski parter, skrzydło północne</b>	STREFA XII	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stępowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 2/7
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29, 2/65, 2/66, 2/28, 2/62, 2/61, 2/15, 2/17, 2/19, 2/16, 2/13, 2/12, 2/10, 2/14, 2/12, 2/5
		Zamknięcie drzwi i kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/32, 2/18, 2/8
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/45, 2,15, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29

<b>Skrzydło Północne – kondygnacje od wysokiego parteru do III piętra włącznie Część administracyjna; Anestezjologia i Intensywna Terapia; Radiodiagnostyka Urazowa, Hematologia, Diabetologia.</b>	STREFA XIII	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 2/7
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29, 2/65, 2/66, 2/28, 2/62, 2/61, 2/15, 2/17, 2/19, 2/16, 2/13, 2/12, 2/10, 2/14, 2/12, 2/5
		Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/32, 2/18, 2/8
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/45, 2,15, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29
<b>Trakt Operacyjny, Transplantologii i Chirurgii Ogólnej IV piętro, skrzydło północne),</b>	STREFA XIV	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 2/7
		Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/32, 2/18, 2/8
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/45, 2,15, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29

<b>Blok Operacyjny V piętro, skrzydło północne</b>	STREFA XV	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 2/7
		Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/32, 2/18, 2/8
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/45, 2,15, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29
<b>Skrzydło Północne – kondygnacje od VI piętra do VII piętra włącznie Trakt położniczy; Położniczo- Ginekologiczny Septyczny część Oddziału Neonatologii</b>	STREFA XVI	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stefowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26, 2/7
		Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/32, 2/18, 2/8
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/45, 2,15, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 2/29



<b>GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA Z PRZYLEGŁYMI PRZEDSIONKAMI PPOŻ ŁĄCZĄCA TRZY SKRZYDŁA SZPITALA</b>	STREFA XVII	Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich	DSO	Linia głośnikowa (w kolejnym etapie)
		Powiadomienie PSP o alarmie II stopnia	Urządzenie transmisji alarmów UTA	Zbiorczy lub stępowy alarm ppoż PSP
		Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedSIONKÓW przeciwpożarowych	Centrala oddymiania	Moduł nr 1/26
		Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/29, 1/30, 1/6, 1/4, 1/42, 1/44, 2/86, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 1/23, 1/22, 1/28, 1/24, 1/21, 1/60, 2/50, 2/51, 2/41, 2/47, 2/11, 2/20, 2/55, 1/13, 1/14, 2/63, 2/69, 2/60
		Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 3/16, 3/26, moduł dodatkowy w związku ze zmianą przebiegu granicy stref pożarowych
		Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi	Moduł kontrolno-sterujący	Moduł nr 1/14