

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: **przeгляд instalacji gazów medycznych w budynku głównym WSS w Olsztynie , postępowanie DZPZ/333/272/2018.**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : przeгляд instalacji gazów medycznych w budynku głównym WSS w Olsztynie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie jakiego producenta/producentów są skrzynki zaworowo-informacyjne będące przedmiotem przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producentami skrzynek zaworowych są: INSMED, INSTAL, KENDROMED, DRAGER.

Pytanie 2

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie jakiego producenta/producentów są punkty poboru (gniazda) będące przedmiotem przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producentami punktów poboru gazów są w/w dostawcy skrzynek.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie , jakiego typu gniazda są przedmiotem przeglądu (AGA, DIN itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gniazda są typu AGA.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji, jaka jest ilość sal operacyjnych w których należy przeprowadzić przeгляд instalacji, skrzynek i gniazd, czy w placówce istnieje

centralny blok operacyjny czy są oddziałowe bloki operacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przegląd dotyczy dwóch sal operacyjnych pozostałe punkty poboru znajdują się w oddziałach i pracowniach szpitala.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie spisu pomieszczeń , w których ma być wykonany przegląd wraz z określeniem w tych pomieszczeniach ilości skrzynek i gniazd (punktów poboru) będących przedmiotem przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje spisem pomieszczeń , w których ma być wykonany przegląd.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przeglądu w jednym terminie i czy zapewni dostępność do wszystkich pomieszczeń podlegających przeglądowi w jednym terminie (chodzi głównie o sale, bloki operacyjne czy Zamawiający ma jakiś „dzień bezoperacyjny” , w którym można przeprowadzić przegląd we wszystkich salach operacyjnych na raz)? W przypadku braku udostępnienia pomieszczeń w jednym terminie prosimy o udostępnienie harmonogramu planowanego przeglądu i dostępności pomieszczeń – informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów dojazdu i kosztów roboczogodzin przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może zapewnić dostępu do wszystkich pomieszczeń w jednym terminie. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem przeglądów.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)