

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: **Wymiana złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody, postępowanie DZPZ/333/162/2018.**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : wymiana złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody , do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Czy są Państwo w posiadaniu dokumentacji technicznej od stacji uzdatniania, w której należy wykonać wymianę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody.

Pytanie 2:

Proszę podać wielkość kolumn filtracyjnych, typ głowic?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada głowice typu MAGNUM/742 i kolumny filtracyjne o wielkości 3672.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)