

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: **Wymiana złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody, postępowanie DZPZ/333/162/2018.**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : wymiana złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody , do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Proszę podać informację gdzie można otrzymać schemat technologiczny istniejącego systemu uzdatniania wody oraz rzut pomieszczenia z zainstalowanymi urządzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada schematu technologicznego istniejącej SUW.

Pytanie 2:

Proszę podać z ilu studni głębinowych czerpana jest woda, jaka jest ich głębokość, na jakich głębokościach umiejscowione są pompy głębinowe oraz jaka jest ich wydajność i wysokość podnoszenia ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 3 studnie głębinowe, głębokość studni około 132 m, woda czerpana jest z 45 m, wydajność pomp około 50m³/h przy 70 m podnoszenia.

Pytanie 3:

Proszę podać aktualne wyniki badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych dla wody surowej w poszczególnych studniach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Parametry fizyko – chemiczne wody surowej – żelazo około 2800 µg/l, mangan około 150 µg/l.

Pytanie 4:

Proszę podać jaka ma być wydajność urządzeń do uzdatniania wody z rozbiem na wydajność szczytową i dobową w m³/h.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wydajność szczytowa wynosi 28 m³/h, a dobową 200 m³/h.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)