

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: **przeгляд agregatu prądowórczego typ T44K z silnikiem Mitsubishi S4SDT61SD , postępowanie DZPZ/333/157/2018**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : przeгляд agregatu prądowórczego typ T44K z silnikiem mitsubishi S4SDT61SD , do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie mocy agregatu prądowórczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że moc agregatu prądowórczego typ T44K wynosi 44 kVA.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR DS. LECZNICTWA

Jerzy Górny
(Podpis osoby uprawnionej)